

Dotarea cu stingatoare

Dotarea se face prevederilor punctelor 3.10.1 din normativul P 118-99, precum și a OMAI 163/2007 astfel:

a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate

- stingatoare portative tip P6 cu pulbere ABC
- focar tip 34A; 183B
- dimensiuni: 160 x4 90
- cantitate agent de stingere: 6 kg
- lungime minima jet :4 m
- timp minim de descarcare: 18 sec
- presiune de lucru: 14 bar
- temperatura admisa: -30°C-+60°C

b) numarul si modul de amplasare

| Locația/buc | Tip/ Clasă incendiu | Dimensiuni | Lung. Jet | Timp desc. | Pres. lucru | Temp. lucru |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Parter – sala multifunctionala /1 buc. | P6; focar tip 34 A; 183 B | 140x60x490 | 4 m minim | 18 sec | 14 bari | -30 +60 |
| Parter- zona privata /1 buc | P6; focar tip 34 A; 183 B | 140x60x490 | 4 m minim | 18 sec | 14 bari | -30 +60 |
| Parter- centrala termica /1 buc | P6; focar tip 34 A; 183 B | 140x60x490 | 4 m minim | 18 sec | 14 bari | -30 +60 |
| Etaj - coridor /1 buc | P6; focar tip 34 A; 183 B | 140x60x490 | 4 m minim | 18 sec | 14 bari | -30 +60 |
| Etaj- sala consiliere /1 buc. | P6; focar tip 34 A; 183 B | 140x60x490 | 4 m minim | 18 sec | 14 bari | -30 +60 |
| Rezerva 10%/1 buc | P6; focar tip 34 A; 183 B | 140x60x490 | 4 m minim | 18 sec | 14 bari | -30 +60 |
| Total 6 bucati | | | | | | |

Stingătoarele trebuie să fie amplasate vizibil, la 1,4 m înălțime, bine fixate și să acopere toate suprafețele utilizate.